



ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ



Ο Συνήγορος του Πολίτη

12/10/2009

Ειδικός Επιστήμονας : Σωτήρης Στασινός

☎ 210 72 89 810

Ειδικός Επιστήμονας : Δημήτρης Βελαώρας

☎ 210 72 89 621

Αριθμ. Πρωτ. Επιστολής: 1682/09/2.4

Προς:

1. κ. Δήμαρχο Οινόφυτων
32100 Οινόφυτα
2. κ. Δήμαρχο Σχηματαρίου
Πλ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών 1
32009 Σχηματάρι
3. Σύνδεσμος Οινόφυτων – Σχηματαρίου
32100 Οινόφυτα

Κοινοποίηση:

1. κ. Νομάρχη Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39
32100, Λιβαδειά
2. ΥΠΕΧΩΔΕ
Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Λ.Αλεξάνδρας 11,
Πεδίο του Άρεως
Αθήνα
3. ΥΠΕΧΩΔΕ
Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Τομέας Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Α
Λ.Κηφισίας 1-3,
Αθήνα
4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος
Διεύθυνση ΠΕΧΩ
Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού
Θεοδωράτου και Βέλλιου
Λαμία, 35100
5. Ν.Α.Βοιωτίας
Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Φίλωνος 35-39



32100, Λιβαδειά

6. Ν.Α. Βοιωτίας
* Διεύθυνση Υγείας
* Φίλωνος 35-39
32100, Λιβαδειά

7. Ινστιτούτο για την Αειφόρο Ανάπτυξη και
τον Πολιτισμό (Μ.Κ.Ο.)
ΤΘ 26, 32011, Οινόφυτα

8. Σύλλογος «Πολίτες για την Αειφορία
Περιβάλλον-Υγεία-Πολιτισμός»
28^{ης} Οκτωβρίου 22
32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

9. π. Ιωάννη Οικονομίδη
28^{ης} Οκτωβρίου 22
32011, Οινόφυτα Βοιωτίας

**ΘΕΜΑ: Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων και Βοθρολυμάτων των Δήμων
Οινοφύτων και Σχηματαρίου**

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς το Δήμο Οινοφύτων με α.π.
1682/09/2.2/23-3-09

2. Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τις εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισμού του Συνδέσμου Οινοφύτων - Σχηματαρίου με α.π.
111868/20-8-98 της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού της Γενικής
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ

3. Η Ανανέωση - Τροποποίηση της ΑΕΠΟ 111868/20-8-98, με α.π.
93210/9096/08/30-1-2009, από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά από τους παραπάνω συλλόγους και
πολίτες με την οποία, διατύπωσαν τη διαμαρτυρία τους διότι δεν έχει ακόμη
απαντηθεί η αίτηση την οποία υπέβαλαν στο Δήμο Οινοφύτων στις 11-6-2008.



Στη συγκεκριμένη αίτηση οι αναφερόμενοι ζήτησαν να ενημερωθούν για θέματα αρμοδιότητας του Δήμου Οινοφύτων όπως επίσης, ζήτησαν και την παροχή, από πλευράς του Δήμου, σχετικών στοιχείων που αφορούν τη διάθεση των συλλεγομένων απορριμμάτων του Δήμου, καθώς και φωτοαντίγραφα από άδειες, εγκρίσεις, μελέτες και χημικές αναλύσεις που αφορούν την κοινή Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων των Δήμων Οινοφύτων και Σχηματαρίου.

Τα στοιχεία αυτά δεν δόθηκαν από το Δήμο στον παραπάνω σύλλογο, ούτε και στο Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος τα ζήτησε με το σχετικό 1.

Κατόπιν αυτού, στις 29/09/2009 οι ειδικοί επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη Σωτήρης Στασινός και Δημήτρης Βελαώρας προχώρησαν σε μη προειδοποιημένη αυτοψία στην παραπάνω Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων και σε κεντρικό αντλιοστάσιο συλλογής λυμάτων του Δήμου Οινοφύτων, που βρίσκεται εντός της πόλης των Οινοφύτων.

Σας διαβιβάζουμε τα αποτελέσματα της αυτοψίας αυτής.

Ο έλεγχος έγινε με βάση τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους του σχετικού 2, οι οποίοι έχουν ανανεωθεί και βρίσκονται σε ισχύ, τροποποιούμενοι μόνο ως προς τον όρο δ.26 από το σχετικό 3.

Από τη συνημμένη αυτοψία προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων λαμβάνει χώρα στον ποταμό Θερμιδώνα ο οποίος εκβάλει στον ποταμό Ασωπό. Τα όρια διάθεσης (όρος β, βλ. σχετικό 2) είναι ιδιαίτερα αυστηρά ($BOD_5 < 10 \text{ mg/l}$, $SS < 10 \text{ mg/l}$, $N < 10 \text{ mg/l}$, $P < 2 \text{ mg/l}$, επιπλέοντα, λίπη και έλαια=0) λόγω ακριβώς και της σπουδαιότητας του τελικού αποδέκτη.

Εν όψει των ανωτέρω (βλ. τις αναλυτικές επισημάνσεις της αυτοψίας για παραβίαση των σχετικών περιβαλλοντικών όρων) θεωρούμε ότι από την προβληματική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων/Βοθρολυμάτων των Δήμων Οινοφύτων και Σχηματαρίου **και την υπερχείλιση των λυμάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο του Δήμου Οινοφύτων προκαλούνται κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.**

Από την κατάσταση της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων/Βοθρολυμάτων, καθίσταται εμφανές ότι στη Μονάδα, **για μεγάλο χρονικό διάστημα (και έως και σήμερα), δεν πραγματοποιούνται οι διεργασίες της εσχάρωσης.**

απολίπανσης, εξάμωσης, απονιτροποίησης, αποφωσφόρωσης, διήθησης, χλωρίωσης και αποχλωρίωσης και συνεπώς είναι προφανές ότι δεν έχει τη δυνατότητα, εξ' υπαρχής, να εκπληρώσει τα παραπάνω αναφερόμενα θεθέντα όρια επεξεργασμένων λυμάτων, ακόμη και αν λειτουργούσαν τέλεια τα υπόλοιπα στάδια επεξεργασίας αποβλήτων (δεξαμενή αερισμού και καθίζησης, ανακυκλοφορία ιλύος).

Επίσης, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, άγνωστο ακριβώς πόσο (σύμφωνα με τον αναφερόμενο για πολλούς μήνες) δεν λαμβάνει χώρα και ομαλή προσαγωγή λυμάτων στην εγκατάσταση λόγω της βλάβης κεντρικού αντλιοστασίου ανύψωσης στο Δήμο Οινοφύτων (βλ. παραπάνω). Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το σχετικό 2, απαγορεύεται η αποκλειστική τροφοδοσία βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση αλλά είναι υποχρεωτική η - υπό αναλογία - συνεπεξεργασία των βοθρολυμάτων με λύματα, στη ΜΕΑ. Το γεγονός αυτό θα εξασφάλιζε την αραιώση των εισερχομένων βοθρολυμάτων με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της ΜΕΑ (αν, φυσικά, ελάμβαναν χώρα και όλες οι παραπάνω αναφερόμενες μη πραγματοποιούμενες διεργασίες).

Τέλος, η απουσία συνεχούς παρακολούθησης της λειτουργίας της ΜΕΑ αποτελεί πολύ σημαντικό πρόβλημα.

Κατόπιν των παραπάνω επισημάνσεων καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι, όπως ήδη αναφέρθηκε, η ΜΕΑ, λόγω της έλλειψης και της μακροχρόνιας βλάβης/στάσης λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού, και της έλλειψης μόνιμου προσωπικού, **λειτουργεί επί μακρόν χωρίς να έχει τη δυνατότητα να παράγει πλήρως επεξεργασμένα απόβλητα.**

Παρά ταύτα, ο Σύνδεσμος εξακολουθεί να δέχεται βοθρολύματα (υπήρχε συνεχής ροή βυτιοφόρων καθ' όλη της διάρκεια της αυτοψίας) **εν γνώσει του ότι δεν είναι δυνατόν η εν λόγω ΜΕΑ να τα επεξεργαστεί σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.**

Εν όψει των ανωτέρω, και της προφανούς σύνδεσης της λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων και του κεντρικού αντλιοστασίου ανύψωσης με τη δημόσια υγεία, επιφυλασσόμαστε των περαιτέρω ενεργειών μας και σας καλούμε εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσης επιστολής να μας διαβιβάσετε τις απόψεις σας για τα παραπάνω και να μας ενημερώσετε για συγκεκριμένες ενέργειες



στις οποίες έχετε προβεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν, αποστέλλοντας μας το σχετικό αποδεικτικό υλικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θελήσετε.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Αμαζοπούλου Καρπαθοπούλου Μαρία

Με τιμή

Χρύσα Χατζή

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη